

Gmina Mińsk Mazowiecki  
ul. Chełmońskiego 14  
05 – 300 Mińsk Mazowiecki

RI.271.3.30.2020

**ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO**  
**„Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej w Janowie”**

Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. *Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej w Janowie*, dokonuje zmiany treści przedmiotu zamówienia w zakresie określonym poniżej:

1. Zmienia się zapis rozdziału V Zapytania ofertowego pkt 6 podpkt. 1) o treści „Przed zawarciem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości **10% łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy**. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach:

- 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane;
- 30% wysokości zabezpieczenia – najpóźniej w 15 dniu od upływu okresu rękojmi za wady. ”

na zapis:

„Przed zawarciem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości **5% łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy**. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach:

- 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane;
- 30% wysokości zabezpieczenia – najpóźniej w 15 dniu od upływu okresu rękojmi za wady. ”.

2. Likwiduje się wymiar płytek podłogowych w pkt 11 każdej tabeli załącznika nr 1-Przedmiar robót.

Zapis pkt. 11 w tabelach Przedmiaru robót otrzymuje brzmienie: „Montaż płytek ceramicznych nowych z fugowaniem na ścianach (płytką o wymiarach 30x60 cm) i posadzkach (o właściwościach antypoślizgowych co najmniej R10 i klasie ścieralności IV)-kolor płytek i wymiary płytek podłogowych do ustalenia z Dyrektorem szkoły po podpisaniu umowy”.

3. Zamawiający dopuszcza zastosowanie kabin systemowych w sanitariatach o następujących parametrach: wymiary: wysokość całkowita 2050 mm wysokość elementów 1900 mm, odstęp od podłogi 150 mm, głębokość 1200 mm. Drzwi: szerokość 800 mm, wysokość dostosowana do wysokości ścianki, wyposażone w dwa komplety zawias funkcyjnych z wewnętrznym samozamykaczem i pochwyty pionowy wykonany ze stali nierdzewnej wysokości ok. 40 cm. Zamek WC z możliwością awaryjnego otwarcia z zewnątrz- wykonanie stal nierdzewna. Drzwi wykonane z płyty wiórowej #28 mm dwustronnie laminowanej folią melaminową, kolor wg wzornika producenta. Ściany systemowe: ściany kabin wykonane z płyty wiórowej #28 dwustronnie laminowanej folią melaminową. Kolorystykę ustalić z Dyrektorem szkoły. Pionowe krawędzie ścian osłonięte profilem aluminiowym pokrytym lakierem poliesterowym, całość zabezpieczona listwą PCV 2mm. Stopy mocujące- lakierowane odlewy aluminiowe. Charakterystyka: płyta wiórowa posiadająca odporność na ścieranie, zarysowanie, działanie temperatur. Struktura powierzchni: gładka.

Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów +5% / -5% od podanych w treści Zapytania Ofertowego i przedmiarze wymiarów pod warunkiem spełniania pozostałych warunków określonych w Zapytaniu Ofertowym z wyłączeniem szerokości drzwi.

1. 4. Zamawiający dodaje zapis do §5 wzoru umowy o brzmieniu: Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu do akceptacji kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączonego pomocniczego Przedmiaru robót, zgodnie z zasadami przedmiarowania robót budowlanych, w oparciu o Polskie Normy i katalogi nakładów rzeczowych, z uwzględnieniem obmiarów robót na placu budowy, zgodnie z zasadami obmiarowania, w zależności od rodzaju robót i warunków wykonywania, uwzględniający wszelkie roboty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy stanowiących podstawę do kalkulacji ceny ofertowej.

5. Zamawiający zamieszcza nowy wzór oferty.

Pozostałe warunki Zamówienia nie ulegają zmianie.

Mając na względzie zmianę treści Zapytania Ofertowego, Zamawiający przedłuża termin składania ofert z dnia „24 czerwca 2020 r.” na dzień „25 czerwca r. do godz. 12:00.”

  
**Z up. Wójta**  
**Radosław Legat**  
**Zastępca Wójta**

